



**UNIDAD DE
GESTIÓN DEL RIESGO**

UGR 742-2020 GED 12656-2020

Manizales, Mayo 06 de 2020

Gerente

JUAN MARTIN ZULUAGA TOBON

Aguas de Manizales

gerencia@aguasdeManizales.com.co

Manizales

Ciudad

Solicitud: Solicitud de visita técnica.

Referencia: GED 12656-2020.

En atención al asunto indicado se realizó visita de inspección ocular el día 04/05/2020 al predio ubicado en la dirección Carrera 7G # 50ª-41, Barrio Solferino por parte del Personal Técnico de la Unidad de Gestión del Riesgo, dando como resultado lo siguiente:

- Se trata de una vivienda de un nivel, que según manifestaciones de las personas que allí habitan "Se les inunda la casa cuando llueve debido a que todas las aguas lluvias de los barrios aledaños caen al sumidero que se encuentra en la esquina y se acumulan".
- Al realizar la inspección se evidencian que en la esquina de la Calle 51ª con Carrera 7 G se encuentra un sumidero que recoge todas las aguas lluvias de la parte alta de los barrios aledaños, y aparentemente no tiene la capacidad de evacuar la cantidad de aguas lluvias que cae en dicha zona.
- De la inspección visual del sumidero, se evidencia que requiere de mantenimiento puesto que gracias al arrastre de basuras durante los eventos de lluvias, se evidencian basuras dentro del sumidero.

Recomendaciones y conclusiones

- Se enviara el presente oficio a la Empresa Publica Aguas de Manizales S.A E.S.P para que desde sus competencias realicen una revisión, y se pueda dar una solución a la problemática.

ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM

Teléfono 887 97 00 ext.71500 – Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000 968988

www.manizales.gov.co



**UNIDAD DE
GESTIÓN DEL RIESGO**

UGR 742-2020 GED 12656-2020
Registro Fotográfico




Foto 1. Vista general del predio en cuestión.




Foto 2. Sumidero con basuras en su interior.




Foto 3. Sumidero en Calle 51ª con Garrera 7 G.

Cordial Saludo,

Alexa Yadira Morales Correa
ALEXA YADIRA MORALES CORREA

Directora Técnica
Unidad de Gestión del Riesgo

Daniel Alberto Pineda Marulanda
DANIEL ALBERTO PINEDA MARULANDA

Profesional Universitario
Unidad de Gestión del Riesgo

C.C Jorge Iván Quintero Jaramillo—Comandante Cuerpo oficial de Bomberos, Celular 3155921744
C.C María Luz Dary Sánchez-Teléfono 8763448

ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM

Teléfono 887 97 00 ext.71500 – Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000 968988

www.manizales.gov.co